



Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ в м. КИЄВІ
вул. Волинська, 12, м. Київ, 03151, тел. (044) 486-54-86, т.ф. 486-40-27
E-mail: info@kiev.dpss.gov.ua Код ЄДРПОУ 40414833

РІШЕННЯ

про тимчасове припинення виробництва та/або обігу харчових продуктів

05 12 2019 року

№ 142

Я. Головний державний інспектор Рубан Олег Миколайович
(прізвище та ініціали особи, яка винесла постанову)

Розглянув:

Матеріали позапланового інспектування ТОВ «Альвар», ідентифікаційний код юридичної особи 38916558, за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18, (акт, складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного контролю (інспектування) стосовно додержання операторами ринку вимог законодавства про харчові продукти та корми, здоров'я та благополуччя тварин № 5993-2 від 04.12.2019, припис про усунення порушень вимог законодавства (від 05.12.19 № 1320), лист ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України» від 04.12.2019 №3249 про проведення досліджень шумового навантаження та інфразвуку (протокол № 403 від 02.12.2019 та інші документи)

Встановив:

При позаплановому інспектуванні 02.12.2019 на потужності ТОВ «Альвар», ідентифікаційний код юридичної особи 38916558, за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18, виявлено порушення вимог пункту 3 частини першої статті 41 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови № 463 від 22.02.2019, а саме: механічна вентиляція потужності сконструйована неналежним чином; фактичні еквівалентні рівні звуку в гостинній кімнаті квартири № 17 по вул. Мала Житомирська, 18 при включеному компресорі ТОВ «Альвар» становлять 42-44дБА, що перевищує допустимі рівні 40дБА для денного часу на 2-4дБА; при включеному кондиціонері ТОВ «Альвар» становлять 43-45дБА, що перевищує допустимі рівні 40дБА для денного часу на 3-5дБА; при включеному компресорі та кондиціонері ТОВ «Альвар» становлять 44-46дБА, що перевищує допустимі рівні 40дБА для денного часу на 4-6дБА.

(суть порушень)

На підставі п 1 ч. 6, 8, 9 ст. 65, керуючись ч. 1 ст. 67 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» № 2042-VIII в редакції від 04.10.2018

Вирішив:

Тимчасово припинити діяльність виробництва, при якій використовується вентиляційне обладнання, ТОВ «Альвар», ідентифікаційний код юридичної особи 38916558, за адресою: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18 на 10 робочих днів з дня вручення даного рішення, для усунення загроз для життя та/або здоров'я людини.

(назва об'єкту, вид діяльності тощо, щодо якого застосовано запобіжний захід)

1. Усунути виявлені порушення вимог законодавства.
2. Провести корегувальні дії з метою усунення виявлених порушень.
3. Рішення набирає чинності з моменту його вручення.
4. Інформацію про виконання даного рішення надати до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (вул. Некрасовська, 10/8, м. Київ, 04053) протягом трьох днів з дня отримання.

Це рішення може бути оскаржене в установленому законодавством порядку. Оскарження рішення не припиняє його дії та не звільняє від обов'язку виконання.

Попереджаю, що невиконання рішення тягне відповідальність згідно з чинним законодавством.

Рішення одержав, про відповідальність попереджений _____
(підпис особи, на яку покладено відповідальність)

« _____ » _____ 20__ року.

Відмітка про відправлення рішення рекомендованим листом _____
(№ квитанції, кому і коли надіслані)

Копії рішення направлені: _____

(вказати кому і коли надіслані)

Головний державний інспектор

О.М. Рубан

